

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации	НТ МУП "НТТС"
ИНН	6623075742
КПП	662301001
Местонахождение (адрес)	г.Нижний Тагил, ул. Черных, 16
Отчетный период	2 квартал 2018 года

Наименование		Показатель			
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения		0			
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения		0			
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении		0			
Резерв мощности системы теплоснабжения, (Гкал/час)		Суммарная установленная мощность источников	Присоединенная договорная нагрузка с ГВС	Перспективная нагрузка	Резерв/дефицит мощности
ВСЕГО по системе теплоснабжения		948,700	613,940	82,122	252,608
1	Котельная ГГМ	432,500	254,242	71,285	106,973
2	Котельная ЗИК	92,500	95,856	3,011	-6,397
3	Котельная МИЗ	30,000	18,307	1,020	10,673
4	Котельная 4 мкр.	21,000	34,764	1,510	-15,274
5	Котельная 93 кв.	40,000	37,208	0,060	2,732
6	Котельная 78 кв.	8,400	16,767		-8,367
7	Котельная 109 кв.	18,000	19,142	0,300	-1,442
8	Котельная 36	27,700	25,301	2,645	-0,246
9	Котельная № 21	3,600	2,983	0,030	0,587
10	Котельная № 27	6,000	5,176		0,824
11	Котельная № 31	18,000	8,416	0,400	9,184
12	Котельная УПИ	12,700	13,841	0,030	-1,171
13	Котельная 25 кв.	14,000	6,042	0,510	7,448
14	Котельная "Сокол"	20,000	5,082	0,010	14,908
15	Котельная № 17	1,400	0,799		0,601
16	Котельная № 19	26,300	14,267	1,151	10,882
17	Котельная "Зеленстрой"	3,000	0,416		2,584
18	Котельная ВМЗ	149,500	48,589	0,150	100,761
19	Котельная ДОК "Звездный"	9,300	1,951	0,010	7,339
20	Котельная пос. Евстюниха	6,000	1,892		4,108
21	Котельная п.Черноисточинск	2,600	1,089		1,511
22	Котельная пос. Н.Черемшанка	1,000	0,131		0,869
23	Котельная ЗСОС	5,200	1,679		3,521
ВСЕГО по системе теплоснабжения (пар)		0,030	0,029	0,000	0,001
1	Котельная ЗИК	0,030	0,029		0,001

Примечание:

Количество выданных технических условий на теплоснабжение (шт.)	Всего	з/с	о/с	комментарий
	10	3	7	
Отдельно стоящие	5	3	2	-
Встроенные помещения	1		1	-
Реконструируемые здания (с увеличением объема)	0			-
С изменением точки подключения	4		4	-