

**АКТ**  
**гидропневматической промывки (продувки) трубопровода**

г.Нижний Тагил

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель абонента: \_\_\_\_\_

( абонентский номер, наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_ **НТ МУП «НТТС»** \_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведено гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ**, по адресу: \_\_\_\_\_

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки(продувки) \_\_\_\_\_ существующим требованиям “ Правил  
(соответствует, не соответствует)  
технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей”.

Представитель абонента: \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_ **НТ МУП «НТТС»** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)